



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2010-06-04

I. I. 7221-2/45/10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa DPG Medyka – przebudowa budynku kontroli szczegółowej na wyjeździe, budowa budynku kontroli szczegółowej na wyjeździe, kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej oraz roboty fundamentowe dla budek odpraw granicznych.”

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone pytania.

1. W rejonie przebudowy infrastruktury drogowej znajduje się bezodpływowy zbiornik żelbetowy – co należy z nim zrobić?

Odpowiedź: Zbiornik żelbetowy należy zlikwidować.

2. Czy należy dostarczyć stacjonarne urządzenie do prześwietlania bagażu wg punktu 1.3 – jeśli tak to o jakich parametrach (brak w punkcie 3 WYPOSAŻENIE)

Odpowiedź: Urządzenie do prześwietlania bagażu należy dostarczyć. Parametry dla urządzenia:

- urządzenie do kontroli rentgenowskiej bagażu o wielkości otworu roboczego 100 x 100 (wysokość x szerokość),
- przeznaczone do kontroli bagażu o zróżnicowanych gabarytach,
- wysoka jakość obrazu w technologii np. HiTrax Plus,
- penetracja stali do 35 mm,
- o parametrach technicznych nie gorszych niż np. „HiScan 100100V.”

3. Czy dystrybutor napojów należy dostarczyć wg punktu 1.3, czy przewidzieć miejsce na jego ustawienie (brak w punkcie 3 WYPOSAŻENIE)

Odpowiedź: Dystrybutor napojów nie należy dostarczać, należy tylko przewidzieć miejsce na jego umieszczenie.

WOJEWODA PODKARPACKI

Mirosław Karapyta