

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych</b>			
<b>ZASILANIE KABLOWE</b>			
1.1 Nr STWiOR: SST-EK KNNR 5/1402/2 (1) Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe 12,0-m, urządzenie wiertnicze	1		stanow
1.2 Nr STWiOR: SST-EK KNNR 5/1405/2 Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z ustojem prefabrykowanym, żerdź 12,0-m /kompletny słup z osprzętem Kgo 12/2,5 ZPUE Włoszczowa	1		kpl
1.3 Nr STWiOR: SST-EK KNNR 5/1410/1 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, przekrój do 35-mm <sup>2</sup> /AFL-6-35 (3x15m)	0,015		km
1.4 Nr STWiOR: SST-EK KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	10		m3
1.5 Nr STWiOR: SST-EK KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	270		m3
1.6 Nr STWiOR: SST-EK KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	10		m3
1.7 Nr STWiOR: SST-EK KNNR 5/702/5 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	270		m3
1.8 Nr STWiOR: SST-EK KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m	1 330		m
1.9 Nr STWiOR: SST-EK KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi-140-mm /DVK 160	86		m
1.10 Nr STWiOR: SST-EK KNNR 5/708/1 (1) Układanie kabli w rowach kablowych - mechanicznie, z przyczepy kablowej, kabel do 12-kg/m, przykrycie folią / XHAKXS 1x120	2 010		m
1.11 Nr STWiOR: SST-EK KNNR 5/713/4 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 5,5-kg/m / XHAKXS 1x120	258		m
1.12 Nr STWiOR: SST-EK KNR 510/611/5 Montaż głowic wewnętrznych / POLT-24D/1XI Raychem / w stacji trafo R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		kpl
1.13 Nr STWiOR: SST-EK KNNR 5/1302/1 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel s.n.	1		odcinek
1.14 Nr STWiOR: SST-EK KNNR 5/720/3 Nawierzchnie po robotach kablowych/ utwardzenie drogi	15		m2