



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2011-07-13

II.3141.2.20.2011

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa rozbudowa przejścia granicznego w Korczowej w związku z realizacją inwestycji drogowej (autostrada A4).”

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone pytania.

1. Czy w zakres dostaw i instalacji wchodzi urządzenia systemu odpraw dla ruchu osobowego tj. komputery, czytniki paszportów, licencje oprogramowania itd. Czy obecnie używany system odpraw znajduje się na gwarancji?

Odpowiedź: W zakres dostaw i instalacji wchodzi: 11 szt. czytników paszportów biometrycznych, 22 kpl komputerów z oprogramowaniem, licencje oprogramowania. System winien być kompletny i zintegrowany z istniejącym na DPG Korczowa systemem. Obecnie używany system na istniejącym przejściu granicznym znajduje się na gwarancji.

2. Czy system odpraw celnych dla ruchu osobowego ma być wyposażony w sieci i terminale mobilne.

Odpowiedź: Nie.

3. Czy system odpraw celnych ma być uruchomiony i zintegrowany z siecią Ministerstwa Finansów. Czy ogólnopolski system odpraw znajduje się na gwarancji.

Odpowiedź: Tak. System odpraw zainstalowany na DPG Korczowa jest na gwarancji.

4. Czy kamery systemu OCR mają znajdować się przy każdym posterunku odpraw, czy też zbiorczo na bramownicy nad autostradą.

Odpowiedź: Organizację ruchu osobowego należy zaprojektować w sposób umożliwiający zainstalowanie kamer systemu OCR po 1 kpl na drodze dojazdowej do każdego terminala.

5. Czy obiekty szczególnie posterunki odpraw, posterunki Straży Granicznej na wyjeździe i wjeździe mają być wyposażone w system kierowania ruchem (szlabany, kolczatki, światła drogowe itd.) zbliżony do funkcjonowania na DPG Medyka.

Odpowiedź: Tak, należy przewidzieć na etapie projektowania, szczegóły w uzgodnieniu ze służbami granicznymi.

6. Prosimy o informację czy pokrycie sygnałem DECT ma dotyczyć całego przejścia DPG Korczowa czy tylko części objętej przetargiem.

Odpowiedź: Sygnałem DECT należy pokryć tylko część objętą przetargiem i zintegrować z istniejącym na DPG Korczowa systemem.

7. Prosimy o podanie dokładnej ilości przewidzianych do dostawy telefonów stacjonarnych i przenośnych a także o informację czy w zakres wchodzi także podłączenie i uruchomienie do istniejącej sieci. Czy system łączności znajduje się na gwarancji.

Odpowiedź: Należy przewidzieć po 11 telefonów stacjonarnych i 6 przenośnych dla SG i UC osobno. W zakres przetargu wchodzi podłączenie i uruchomienie do istniejącej sieci. Istniejący system łączności znajduje się na gwarancji.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO


Andrzej Maksym
DYREKTOR WYDZIAŁU
INFRASTRUKTURY



1/2019