



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2008-10-29

I I 7221-5/8/08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę drogowego przejścia granicznego w Budomierzu.”

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone pytania

I Roboty budowlane:

1. Część opisowa projektu wykonawczego Budynku Głównego ujmuje w pomieszczeniach technicznych posadzki przemysłowe i wierzchnie warstwy ABS 430 DuroLit Deitermann, natomiast w opisie warstw (posadzki, ściany) oraz w przedmiarach brak w/w posadzek. Prosimy o wskazanie pomieszczeń, w których występują takie posadzki.

Odpowiedź:

Opis tego konkretnego rozwiązania dotyczy posadzek w BA.

2. Przedmiar robót budowlanych Budynku Głównego poz. 92 ujmuje „Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej włóknami gr, 8 cm”. Prosimy o podanie rodzaju betonu.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową, B25

3. Przedmiar robót w zakresie budowy dróg głównych poz. 94 ujmuje „Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami B20 pod zjazdami dla rur o śr. 50cm” w ilości 4 szt. Prosimy o podanie wymiarów ścianek.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową

4. Dział Ściany w części opisowej projektu wykonawczego Budynku Głównego ujmuje zapis „Ściany żelbetowe - beton architektoniczny”, natomiast dalej jest mowa o ścianach, słupach i innych elementach wykończeniowych. Prosimy o wskazanie które elementy monolityczne budynku mają być wykonane z betonu architektonicznego?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową, dotyczy to głównie elementów na parterze w między osiami J – M oraz części dla zatrzymanych należy uwzględnić w ofercie.

5. Przedmiar budowlany Budynku Głównego poz. 66 i 97 oraz Budynku Kontroli Specjalnej poz. 102 ujmuje bariery i poręcze ze stali chromowanej wypełnione rurkami chromoniklowymi - wysokość 110cm, natomiast wg części opisowej projektu wykonawczego oraz rysunków występuje wypełnienie szkłem bezpiecznym - wys. 110cm. Prosimy o wyjaśnienie niezgodności.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową, należy uwzględnić w ofercie

6. Prosimy o podanie większej ilości informacji na temat elementów dekoracyjnych - reprodukcji: ile sztuk należy ująć w ofercie?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową, należy uwzględnić w ofercie

7. W przedmiarze robót - r. budowlane Budynek Główny - istnieje pozycja dot. dostawy i montażu żyrandoli - 2 kpl. W dokumentacji projektowej brak jest opisu i danych technicznych dot. żyrandoli. Prosimy o uzupełnienie opisu technicznego w tym zakresie

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową, należy uwzględnić w ofercie.

8. Zwracamy się z pytaniem czy Inwestor posiada stosowne zezwolenia na wycinkę drzew I po czyjej stronie będą ewentualne koszty administracyjne wycinki drzew - po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i dokumentacją przetargową oraz odpowiedziami na zadane już pytania.

II. Roboty sanitarne:

9. Wracamy się z prośbą o udostępnienie opisu technicznego do projektu sieci wod-kan.

Odpowiedź:

Dołączono opisy w wersji cyfrowej, przedmiar obejmuje prace objęte tym opisem.

10. Prosimy o wyjaśnienie czy inwestor posiada zgodę na odprowadzenie wód deszczowych do odbiornika jakim jest potok Zawadówka i udostępnienie Wykonawcom właściwych dokumentów. Prosimy o wyjaśnienie, czy potok ten jest w stanie przyjąć odprowadzane wody (mamy wątpliwości po wizji lokalnej)? Kto będzie ponosił ewentualne koszty niezbędnych robót melioracyjnych?

Odpowiedź:

Dokumenty te nie są wymagane do właściwego przygotowania oferty.

11. Prosimy o podanie wytycznych posadowienia zbiorników na wodę?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i dokumentacją przetargową oraz uzupełnionym opisem dla branży wod-kan.

III. Roboty elektryczne:

12. W zawiązku z rozbieżnościami ilościowymi pomiędzy projektem wykonawczym a kosztorysami Inwestorskimi dotyczącymi systemu SWOC, prosimy


o jednoznaczne określenie Ilości terminali, licencji SWOC i czytników paszportów
które należy dostarczyć w ramach zadania.

Odpowiedź:

*W ramach zadania należy dostarczyć 23 komplety terminali, licencji SWOC i czytników
paszportów*



Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO


Wiesław Bygiel
Doradca Wojewody Podkarpackiego