



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

skr. poczt. 297

Rzeszów, 2008-10-29

I I 7221-5/8/08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę drogowego przejścia granicznego w Budomierzu.”

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone pytania.

W Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - Sieci zewnętrzne wod-kan Pkt, 2 jest: „ Rury stosowane do budowy grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej to rury PCW-U HS SN12 o średnicach od 160/5,5 do 630/22 mm., oraz ..” Do sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, ze względu na użyte materiały należy stosować kształtki o parametrach technicznych odpowiadających parametrom przewodów.”

Pytanie 1: Czy Zamawiający wymaga zastosowania kształtek kanalizacyjnych o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN12 SDR 34 ?

Odpowiedź:

Tak. Zgodnie z SIWZ i dokumentacją przetargową

Pytanie 2: Czy Zamawiający wymaga zastosowania w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego rur i kształtek litych SN12 SDR 34 wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na różnice w tolerancji wymiarów) ?

Odpowiedź:

Tak. Zgodnie z SIWZ i dokumentacją przetargową

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO


Wiesław Rygiel
Doradca Wojewody Podkarpackiego

