



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr poczt. 297

Rzeszów, 2008-11-04

I. I. 7221-5/8/08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę drogowego przejścia granicznego w Budomierzu.”

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone pytania.

Prosimy o dodatkowe informacje dotyczące rozdzielni głównej RGnN - UPS i RGnN w szczególności wymiary obudów i dokładniejsze informacje na temat elementów rozdzielni. Jest to niezbędne do prawidłowej wyceny w/w elementów.

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ i dokumentacją przetargową Typ szafy dla rozdzielni RGnN i RGnN UPS oraz jej wymiary są pokazane na rysunku elewacji rozdzielni --> rys ES-01/2. Na rysunku Schematu rozproszczenia energii w budynku głównym BG podano wartości wkładek bezpiecznikowych rozłączników bezpiecznikowych. Rozłączniki bezpiecznikowe firmy Schneider Electric typu ISFT. W obudowie rozdzielni zostanie zbudowana tablica zadaszeń TZ do zasilania i sterowania oświetleniem zadaszeń sąsiadujących z budynkiem głównym.

Prosimy o wyjaśnienie ilości opraw w przedmiarze pt. "04 Posterunek Kontroli 2611239_e-129_pk_pl_iew_-pr" w pliku pdf ilość opraw to 0 kpl.

Czy możliwe jest zastosowanie przy wycenie rozdzielni nN i SN materiałów innych firm niż Schneider Electric, mówimy oczywiście o materiałach równoważnych spełniających warunki techniczne.

Odpowiedź :

Należy ofertować 6 opraw ESSYSTEM 7622 DQ226 T EVG

Należy przyjmować zgodnie z SIWZ i dokumentacją przetargową. Projekt jest wynikiem wielomiesięcznej pracy grupy ponad 50 projektantów, główny projektant nie jest w stanie w ciągu kilku dni rzetelnie przeanalizować skutków proponowanej zmiany, zwłaszcza że pytający nie podał żadnych konkretnych danych które opisywałyby inny system. Ponadto dokumentacja projektowa uzgadniana była m.in. z Ministerstwem Finansów, Komendą Główną Straży Granicznej oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym. W związku z powyższym na tym etapie główny projektant nie wyraża zgody na żadne zmiany.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Wiesław Rygiel
Doradca Wojewody Podkarpackiego