



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2008-11-04

I. I. 7221-5/8/08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę drogowego przejścia granicznego w Budomierzu.”

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone pytania.

1. Zamawiający w Projekcie Wykonawczym - Architektura, w Przedmiarze Robót - Budynek Administracyjny, podaje w pozycji 77 Wycieraczki systemowe Techem - 10 kpl. W Projekcie Wykonawczym - Technologia i Wyposażenie, w Zestawieniu Wyposażenia - Budynek Administracyjny, które ma wchodzić do Przedmiaru Robót - Wyposażenie Pozostałe, Zamawiający także podaje Wycieraczki systemowe wpuszczane Techem w ilości łącznej 10 sztuk. Zwracamy się z pytaniem, czy rzeczywiście ww wycieraczki mają być podane w obu przedmiarach, a jeżeli nie - to w którym?

Odpowiedź :

Ująć w przedmiarze robót budowlanych.

2. Obiekt „Zadaszenie nad budynkiem Odprawy Autobusów" - brak przedmiaru na roboty elektryczne.

Prosimy o udostępnienie przedmiarów

Odpowiedź :

Dołączono przedmiar w wersji cyfrowej, należy uwzględnić w ofercie.

3. Obiekt „Posterunki kontroli - posterunek podwójny PL lub UA „ – brak przedmiaru na roboty elektryczne

Prosimy o udostępnienie przedmiarów

Odpowiedź :

Dołączono przedmiar w wersji cyfrowej, należy uwzględnić w ofercie.

4. Obiekt „Posterunki kontroli - posterunek dzielony PL/UA Brak rysunków: ES-04 Schemat tablicy TK 0,1, ES-05 Schemat tablicy TK0.2. Prosimy o udostępnienie rysunków

Odpowiedź :

Dołączono rysunki w wersji cyfrowej, należy uwzględnić w ofercie.

5. Prosimy o sprecyzowanie ile jest sztuk obiektów: „ Posterunek dzielony PL/UA - wyjazd na Ukrainę n oraz „Posterunek podwójny PL lub UA" . Prosimy o udostępnienie oddzielnych przedmiarów na wszystkie obiekty lub wskazanie które są powtarzalne

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ i dokumentacją przetargową. Nie można selektywnie rozpatrywać poszczególnych opracowań, zakres prac ujęty jest w całej dokumentacji projektowej, której poszczególne opracowania stanowią całość.

10 posterunków podwójnych (4 pod zadaszeniem nad budynkiem OA i 6 po drugiej stronie BG)

2 PK Indywidualnej (podwójne.) Po jednym z każdej strony BG.

Posterunek przy wyjeździe z terenu przejścia do polski PK-PL

Posterunek dzielony PL/UA przy wyjeździe z terenu przejścia na Ukrainę

6. Załączony do PW Posterunki kontroli PK opis techniczny nie odpowiada załączonym rysunkom obiektów, W związku z tym trudno się zorientować w układzie i ilości posterunków. Czy załączony schemat ideowy ES-03 (nie wyszczególniony w spisie rysunków na Posterunki kontrolne) pokazuje faktyczną ilość posterunków.

Odpowiedź :

Liczba posterunków podana w odpowiedziach na zadane już pytania. Schemat ES-03 odzwierciedla układ zasilania posterunków pod zadaszeniami graniczącymi z budynkiem głównym BG, nie uwzględnia zatem zadaszenia przy wjeździe po Polski i wyjeździe na Ukrainę.

7. W branżach instalacyjnych: wod-kan, wentylacja i klimatyzacja, co., itp., w przedmiarach robót podane są konkretne materiały, wyposażenie i urządzenia wg katalogów producentów. Czy dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, wyposażenia lub urządzeń o właściwościach równorzędnych, (np otulina izolacyjna, grzejniki, zawory baterie umywalkowe, urządzenia instalacji wentylacji i klimatyzacji).

Odpowiedź :

Należy przyjmować zgodnie z SIWZ i dokumentacją przetargową. Projekt jest wynikiem wielomiesięcznej pracy grupy ponad 50 projektantów, główny projektant nie jest w stanie w ciągu kilku dni rzetelnie przeanalizować skutków proponowanej zmiany, zwłaszcza że pytający nie podał żadnych konkretnych danych które opisywałyby inny system. Ponadto dokumentacja projektowa uzgadniana była m.in z Ministerstwem Finansów, Komendą Główną Straży Granicznej oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym. W związku z powyższym na tym etapie główny projektant nie wyraża zgody na żadne zmiany.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Wiesław Rygiel
Doradca Wojewody Podkarpackiego