



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2011-11-08

II.3141.3.61.2011

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie budynku kontenerowego przeznaczonego na WC dla podróżnych wraz z podłączeniem do sieci na Drogowym Przejściu Granicznym w Medyce.”

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone pytania.

1. Prosimy o określenie parametrów i przedmiarów przyłączy elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i ciepłych oraz podanie parametrów kotłowni, z której będą ogrzewane budynki.

Odpowiedź: Przyłącza elektryczne, wod.-kan i co są doprowadzone do projektowanych budynków: woda Ø25, ks Ø160, co 2 x 20/110.

2. Wobec rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia a rysunkiem w zakresie grubości przegród budowlanych, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę własnych technologii o zbliżonych parametrach użytkowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę własnych technologii o zbliżonych parametrach użytkowych. „Proponowany rozkład pomieszczeń w kontenerach” – zamieszczony na stronie internetowej PUW w Rzeszowie, stanowi orientacyjne rozmieszczenie ścianek działowych. Należy zachować wymiary zewnętrzne budynku.

3. Rozdział III p. 1 SIWZ mówi o istniejącym fundamencie dla jednego budynku, czy ten fundament jest przewidziany do rozbiórki? Jeśli tak, to w czym zakresie leży jego rozbiórka, a jeśli fundament ma pozostać to prosimy o podanie jego parametrów technicznych (wymiary, rodzaj materiału, nośność itp.).

Odpowiedź: istniejący fundament nie jest przewidziany do rozbiórki. Jest wykonany z betonu żwirowego klasy B-20, na którym projektowany był budynek murowany w technologii tradycyjnej o ścianach grubości 25 cm. Na istniejącym fundamencie należy posadowić budynek kontenerowy.

4. Jaki sposób fundamentowania Zamawiający przewidział dla drugiego budynku?

Odpowiedź: Drugi budynek kontenerowy posadowiony będzie na fundamencie – analogicznie jak pierwszy.


5. Czy Zamawiający dysponuje projektem budowlanym, który jest załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowę i prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę? Jeśli nie to w czym zakresie jest opracowanie dokumentacji do celów postępowania administracyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający jest w posiadaniu projektu budowlanego przedmiotowych budynków w technologii murowanej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Nie jest wymagane postępowanie administracyjne po stronie wykonawcy.

6. Czy planowane budynki będą usytuowane pod wiatą? Jeśli tak, to jaka jest wysokość wewnętrzna wiaty?

Odpowiedź: Planowane budynki nie są usytuowane pod wiatą.

Z EP. WOJEWODY PODKARPACKIEJ


Dyrektor Wydziału
Infrastruktury