



**WOJEWODA PODKARPACKI**

ul. Grunwaldzka 15  
35-959 Rzeszów  
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2008-11-06

I. I. 7221-5/8/08

***Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę drogowego przejścia granicznego w Budomierzu.”***

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone pytania.

1. Zamawiający w Przedmiarze Robót / Architektura - Budynek Główny podaje pozycję 51 d.7 - „Dostawa i montaż konstrukcji kopułki wraz z pokryciem - 1 kp1”. Prosimy o podanie ilości i danych technicznych konstrukcji stalowych i drewnianych oraz powierzchni pokrycia, lub przekazanie projektu wykonawczego konstrukcji kopułki.

Odpowiedź:

*Zgodnie z SIWZ i dokumentacją przetargową. Ze względu na specyfikę elementu rysunki i opis zawarto na rysunkach architektury. Powierzchnia pokrycia 200 m2, klasa drewna C 27 klasa stali ST3S (oczyścić do drugiego stopnia czystości) zabezpieczyć dwa razy antykorozyjnie dwa razy nawierzchniowo.*

2. Zamawiający na rysunku nr ZO A1 Zestawienie Ogródzeń podaje inne ilości ogrodzeń, bram, furtek i szlabanów niż w Przedmiarze Robót -Ogrodzenie. Prosimy o informację, w którym dokumencie ilości są prawidłowe.

Odpowiedź:

*Należy ofertować zgodnie z dokumentacją projektową tj. rysunkiem ZO A1.*

**Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

**Wiesław Rygiel**  
**Doradca Wojewody Podkarpackiego**