



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2008-11-07

I. I. 7221-5/8/08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę drogowego przejścia granicznego w Budomierzu.”

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone pytania.

1. Rys. nr PK1 - Posterunek kontroli - rzut pokazane są szuflady podawcze na które brak jest szczegółów. Proszę o przesłanie dokumentacji pozwalającej wycenić lady.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową oraz kartami katalogowymi. Szczegóły lady i szuflad podawczych – karta katalogowa str. 112 i 113. Długość lady wg projektu.

2. Czy wymienione poniżej wyposażenie objęte jest zamówieniem? Jeśli tak - prosimy o określenie parametrów, jakim powinny odpowiadać następujące pozycje wyposażenia, na które brak jest kart katalogowych lub dokumentacji technicznej:

Odpowiedź: TAK. Zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową oraz kartami katalogowymi. Należy wycenić całość wyposażenia zgodnie z zestawieniami zawartymi w SIWZ w dziale technologia – projekt.

Budynek Administracyjny:

1. Czajnik elektryczny

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 114

2. Czajnik elektryczny 2000W

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 114

3. Czujnik dymowy

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 266

4. Czyszczarka posadzek z możliwością pastowania i polerki

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 115

5. Deska do krojenia

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 116

6. Deska do prasowania

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 117

7. Dostawka biurka gabinetowego (DBG)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 118
8. Garnek kuchenny 1 l
Odpowiedź: wg karty katalogowej str.119
9. Garnek kuchenny 3 l
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 119
10. Garnek kuchenny 5 l
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 119
11. Godło państwowe -jaki powinien być format?
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 120
12. Grzejnik elektryczny 3000 W
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 121
13. Higrometr
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 122
14. Imadło ślusarskie 150 mm
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 123
15. Klucz pneumatyczny do kół samochodów osobowych
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 124
16. Kontener gabinetowy (KOG)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 125
17. Kontener na odpady poj – 52 m3
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 126
18. Kuchenka mikrofalowa
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 127
19. Lampka biurowa (LB)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 128
20. Listwa odbojowa 13,3 mb - prosimy o podanie szerokości listwy, materiału z jakiego należy wykonać i gdzie występuje w celu sprawdzenia przedmiaru
Odpowiedź: Szerokość listwy 35 cm, wykonana z płyty wiórowej 18mm oklejonej 2 mm PCV. Zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową oraz kartami katalogowymi.
21. Lodówka 220l
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 129
22. Lodówka podblatowa (LODP)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 130

23. Ładowacz
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 131
24. Łyżka - przybory kuchenne
Odpowiedź: Nie gorsze niż Gerlach model Flames/03
25. Łyżka cedzakowa kuchenna
Odpowiedź: Nie gorsze niż FISKARS model Avanti
26. Młot pneumatyczny
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 132
27. Nóż kuchenny
Odpowiedź: Nie gorsze niż Gerlach model 70
28. Odkurzacz piorący – przemysłowy
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 133
29. Odkurzacz przemysłowy
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 134
30. Okap kuchenny
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 135
31. Parawan
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 136
32. Pilarko-heblarka
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 137
33. Piła tarczowa do betonu
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 138
34. Piła tarczowa do metalu
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 139
35. Podnośnik hydrauliczny do samochodów osobowych
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 140
36. Półka ścienna - prosimy o przesłanie rysunku półki wraz z opisem i wymiarami
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 141
37. Prostownik – rozrusznik
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 142
38. Przenośna lampa warsztatowa
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 134
39. Rozdzielacz do hydrauliki; przedni OM i TUZ

Odpowiedź: Rozdzielacz przystosowany do ciągnika wg karty katalogowej str. 98

40. Rozsiewacz do soli i piasku

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 144

41. Sitko cedzak kuchenny

Odpowiedź: Nie gorszy niż BASIC 24 cm - Tescoma

42. Spawarka – migomat

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 145

43. Sprężarka

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 146

44. Stół warsztatowy 60x60

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 147

45. Szafa metalowa dwudzielna

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 148

46. Szafa metalowa na środki chemiczne

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 149

47. Szafa zasobnikowa 28 skrytek żywnościowych

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 150

48. Szafka socjalna zamykana roletą

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 151

49. Szlifierka stołowa

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 152

50. Tasak kuchenny

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 214

51. Termometr

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 216

52. Waga osiowa

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 153

53. Walizka narzędziowa z wyposażeniem

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 154

54. Wentylator biurowy

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 220

55. Widelec - przybory kuchenne

Odpowiedź: Nie gorsze niż Gerlach model Flames/03

56. Wiertarka ręczna
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 155
57. Wiertarka stołowa
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 156
58. Wiertarka z udarem i pochłaniaczem pyłu
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 157
59. Wieszak naścienny (WS2)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 158
60. Wieszak stojący L=150cm (WS3)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 221
61. Wkrętaka akumulatorowa
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 159
62. Wyważarka kół samochodów osobowych
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 160
63. Zagęszczarka do betonu
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 161
64. Zamrażarka 400l
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 222
65. Zegar ścienny
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 224
66. Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 226
67. Zlewozmywak jedнокomorowy
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 227
68. Żelazko
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 228
69. Żmijka elektryczna z węzłem
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 162
70. Chochła kuchenna
Odpowiedź: Nie gorsze niż Gerlach model Flames/03
71. Pom. 1.12 – pomieszczenie Z-cy Kierownika i POM. 1.14 – pomieszczenie Kierownika występuje biurko gabinetowe 200x90 (BG). Czy to powinien być stół gabinetowy SG? Biurka gabinetowego nie ma w zestawie kart katalogowych.
Odpowiedź: TAK. Elementy są tożsame.

Budynek Główny:

1. Analizator spalin z dymomierzem
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 163

2. Aparat fotograficzny wg norma należności
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 164

3. Automatyczne urządzenie do wykonywania fotokopii
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 71

4. Błat górny 240x35cm
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 165

5. Ciśnieniowy ekspres do kawy
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 185

6. Czajnik elektryczny
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 114

7. Czajnik elektryczny 2000W
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 114

8. Czytnik kart aparatu cyfrowego
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 186

9. Defektoskop
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 166

10. Deska do prasowania
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 117

11. Dostawka biurka gabinetowego (DBG)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 118

12. Dostawka gabinetowa (SKD)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 118

13. Dostawka pomocnicza
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 33 – o wymiarach 60x80x73h

14. Drukarka kolorowa do zdjęć
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 188

15. Ekran projekcyjny
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 189

16. Ekran ze statywem
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 190

17. Elektryczna maszyna do pisania

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 191

18. Endoskop giętki

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 167

19. Gablota informacyjna 200x150cm

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 168

20. Gablota oszklona ścienna

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 168

21. Godło państwowe -jaki powinien być format?

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 120

22. Grzejnik elektryczny 3000W

Odpowiedź: wg karty katalogowej str.121

23. Kalkulator

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 193

24. Kamera do rejestracji obrazu

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 110

25. Kamera video z możliwością pracy w warunkach nocnych

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 110

26. Kolczatka drogowa z zestawem znaków drogowych i rozsuwanymi zaporami

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 169

27. Kontener gabinetowy

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 125

28. Kserokopiarka - czy to ma być kserokopiarka ze strony 71 kart katalogowych?

Odpowiedź: TAK

29. Kuchenka mikrofalowa

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 127

30. Lada kasy L=1,3 – prosimy o przysłanie rysunków, wymiarami oraz opisu który umożliwi wycenę

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 112 Długość zgodnie z dokumentacją projektową.

31. Lada kasy L=3,3- prosimy o przysłanie rysunków z wymiarami oraz opisu który umożliwi wycenę

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 112 Długość zgodnie z dokumentacją projektową.

32. Lada podawcza (L1) - prosimy o przysłanie rysunków z wymiarami oraz opisu który- umożliwi wycenę

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 112 Długość zgodnie z dokumentacją projektową.

33. Lada-podawcza z podnoszonym blatem wg projektu - prosimy o przesłanie rysunków z wymiarami oraz opisu który umożliwi wycenę
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 112 Długość zgodnie z dokumentacją projektową.

34. Lampa błyskowa

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 234

35. Lampa z własnym źródłem zasilania UV 254nm, 313nm, 365 nm światłem przechodzącym lupą min x2

Odpowiedź: Zgodnie z opisem w SIWZ.

36. Lampa biurowa (LB)

Odpowiedź: wg karty katalogowej str.128

37. Listwa odbojowa 2.8 mb prosimy o podanie szerokości listwy, materiału z jakiego należy wykonać i gdzie występuje w celu sprawdzenia przedmiaru

Odpowiedź: Szerokość listwy 35 cm. Wykonana z melaminowanej płyty wiórowej, brzegi wykończone 2mm PCV. Pozostałe informacje zgodnie z dokumentacją projektową.

38. Listwa odbojowa 5 mb prosimy o podanie szerokości listwy, materiału z jakiego należy wykonać i gdzie występuje w celu sprawdzenia przedmiaru

Odpowiedź: Szerokość listwy 35 cm. Wykonana z melaminowanej płyty wiórowej, brzegi wykończone 2mm PCV. Pozostałe informacje zgodnie z dokumentacją projektową.

39. Listwa odbojowa 5,7 mb - prosimy o podanie szerokości listwy, materiału z jakiego należy wykonać i gdzie występuje w celu sprawdzenia przedmiaru

Odpowiedź: Szerokość listwy 35 cm. Wykonana z melaminowanej płyty wiórowej, brzegi wykończone 2mm PCV. Pozostałe informacje zgodnie z dokumentacją projektową.

40. Lupa z podświetleniem

Odpowiedź: wg karty katalogowej str.239

41. Lupa z podziałką milimetrową i podświetleniem

Odpowiedź: wg karty katalogowej str.239

42. Lupa/lampa do kontroli refrorefleksyjnej folii paszportowej

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową.

43. Lustro naścienne

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 194

44. Lustro ścienna (krawędzie fazowane 5 mm) 60x100cm

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 194

45. Ładowarka do akumulatorów AA + AAA

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 195

46. Ława gabinetowa

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 170

47. Łóżko więzienne
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 171
48. Magnetofon/dyktafon
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 197
49. Magnetowid/odtwarzacz
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 198
50. Mikroskop stereoskopowy
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 199
51. Mini wieża stereo
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 200
52. Mobilny reflektor – szperacz
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 172
53. Monitor TV 21 cali
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 201
54. Nadstawka biurka (BEN)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 173
55. Niszczarka do dokumentów jawnych
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 181
56. Niszczarka do niszczenia elektronicznych nośników informacji (Niszczarka NEL)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 184
57. Niszczarka dokumentów stanow. tajemnicę państwową (Niszczarka P)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 183
58. Niszczarka dokumentów stanow. tajemnicę służbową (Niszczarka S)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 182
59. Ociekacz montowany w szafce
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 202
60. Okap kuchenny
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 135
61. Oświetlacz do kamery wideo
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 177
62. Oświetlenie studyjne błyskowe
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 176
63. Panel biurka gabinetowego (SKP)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 30

64. Panel pod monitory 240x60x20cm
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 175
65. Panel pod monitory 300x180x20cm
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 175
66. Panel pod monitory 360x180x20cm
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 175
67. Parawan
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 136
68. Podstawka pod broń krótka
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 174
69. Półka do stawiania naczyń posiłkami dla osób zatrzymanych
Odpowiedź: Półka o wymiarach 60x40 cm. Wykonana z płyty wiórowej 18mm zawieszona na ścianie na dwóch metalowych wspornikach. Przy każdym pomieszczeniu celi dla zatrzymanych.
70. Półka ścienna 120x30
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 141
71. Przystawka biurka (PB)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 240
72. Radiomagnetofon
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 204
73. Regał metalowy dwustronny 100x60x180 (RM 100/60D)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 41
74. Regał otwarty niski (RO)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 241
75. Rentgenoradiometr
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 178
76. Ręczny detektor metali
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 179
77. Roleta do całkowitego zaciemnienia pomieszczenia
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 205
78. Sejf z alarmem
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 229
79. Sofa 1 osobowa (SOI)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 206

80. Sofa II osobowa (SOII)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 207
81. Stanowisko do badania dokumentów (VSC)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 180
82. Statyw do aparatu z głowicą panoramiczną
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 230
83. Stojak do broni długiej (40 szt. Pistoletów maszynowych)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 243
84. Stojak do map
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 208
85. Stolik 60x60
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 244
86. Stolik więzienny mocowany do podłoża
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 209
87. Stół 150x150
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 244 – wymiar blatu 150x150
88. Stół do czyszczenia, broni 160x60
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 42 – wymiar blatu 160x60
89. Stół do daktyloskopii + poduszka
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 231
90. Stół do jadalni - do zabudowy wnęki
Odpowiedź: gabaryty stołu dopasować do wnęki Zgodnie z dokumentacją projektową.
Stół wg wzoru karta katalogowa str. 244
91. Stół do reprodukcji
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 244
92. Stół konferencyjny 180x90 (STSUMM). Czy to powinien być stół konferencyjny 180x90 o oznaczeniu SK 180/90? Stołu konferencyjnego o oznaczeniu STSUMM brak jest w zestawieniu kart katalogowych.
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 245
93. Stół prezydialny przystosowany do wbudowania systemu AV
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową.
94. Sygnalizator gazów toksycznych
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 256
95. System do wykrywania istot żywych w pomieszczeniach zamkniętych

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 257

96. Szafa aktowa - gabinetowa 90x45x200 (SZAG) - w karcie katalogowej ze str. 32 są inne wymiary. Jakie wymiary przyjąć do oferty dla tej szafy?

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 246

97. Szafa aktowa - gabinetowa niska 90x45x76 (SZANSUMM)

Odpowiedź: Parametry techniczne karty katalogowej str. 27 – wymiary 90x45x76h

98. Szafa metalowa na bron krótka

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 210

99. Szafa metalowa z 5 skarbczykami

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 247

100. Szafa skrytkowa (10 skrytek)

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 248

101. Szafa ubraniowa - gabinetowa 90x45x200 (SZ UGAB)

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 248 – we wnętrzu szafy zamiast półek wysuwany drążek na ubrania.

102. Szafa ubraniowa - gabinetowa 90x45x209 (SZ USUMM)

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 27 – we wnętrzu szafy zamiast półek wysuwany drążek na ubrania.

103. Szafa ubraniowa 80x60 (SZUG)

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 32 – we wnętrzu szafy zamiast półek wysuwany drążek na ubrania.

104. Szafa ubraniowa z nadstawką 80x60 (SZUN)

Odpowiedź: Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 13 + dodatkowo nakładana, zamykana nadstawka aktowa o wysokości 45 cm.

105. Szafka socjalna

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 151

106. Tablica suchościeralna -jezdna

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 211

107. Taboret mocowany do podłoża

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 212

108. Tapczan rozkładany

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 213

109. Telewizor 21 cali (TV 21 i WNG)

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 201

110. Telewizor LCD 32 cale (TV 32 LCD)

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 215

111. Tła fotograficzne kpl.

Odpowiedź: Tła o wymiarach 2,75x5 m w kolorach: białe, czarne, szare, brązowe, czerwone, niebieskie, zielone, beżowe jasne, granatowe

112. Uchwyt sufitowy projektora

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 217

113. Umywarka ze stali nierdzewnej - do zabudowy

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 218

114. Urządzenie do badania autentyczności dokumentów posiadające - promieniowanie UV w zakresie 254nm-365nm, promieniowanie IR z zakresie 600nm-800nm, światło przechodzące, światło boczne

Odpowiedź: Zgodnie z opisem SIWZ i dokumentacją projektową.

115. Urządzenie do kontroli skażeń promieniotwórczych ludzi.

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 91

116. Urządzenie do kontroli skażeń promieniotwórczych pojazdów

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 91

117. Urządzenie do odczytu tachometrów

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową.

118. Urządzenie do pomiaru głębokości bieżnika

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 262

119. Urządzenie do wykrywania i identyfikacji narkotyków

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 263

120. Urządzenie do wykrywania naruszenia struktury pola numerowego w pojazdach (defektoskop)

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 166

121. Urządzenie skanujące dokumenty w podczerwieni

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 232

122. Urządzenie typu MORPHO TOUCH

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 264

123. Waga analityczna

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 219

124. Walizka technika kryminalistyki

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 261

125. Wentylator biurowy

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 220

126. Wieszak naścienny (WS2)

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 158

127. Wieszak stojący LH 150cm (WS3)

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 221

128. Witryna niska 90x45x136

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 249

129. Witryna niska gabinetowa 90x45x136 (WNG)

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 249

130. Zegar ścienny

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 224

131. Zestaw do oznaczenia strefy niebezpiecznej

Odpowiedź: Skład zestawu (wymagania minimalne):

- a. taśma zabezpieczająca z napisem „STREFA NIEBEZPIECZNA” 200mb
- b. bęben do zwijania taśmy ostrzegawczej
- c. stojak do mocowania taśmy ostrzegawczej – 10 szt.
- d. znak drogowy „INNE NIEBEZPIECZEŃSTWO”
- e. lampa ostrzegawcza błyskowa kolor pomarańczowy, wodoodporna obudowa, • zakres temperatur otoczenia -20 do +50 C, częstotliwość błysku ok.1 Hz, zasilanie: mobilne z baterii

132. Zestaw fotograficzny

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 267

133. Zestaw luster do przeszukiwań / minikamera

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 235

134. Zestaw narzędzi kontrolerskich do rozkręcania skrytek

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 154

135. Zestaw testów do wykrywania i identyfikacji narkotyków

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 250

136. Zlew jednokomorowy z ociekaczem

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 251

137. Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 226

138. Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 251

139. Żelazko

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 228

140. System audiowizualny wg zestawienia
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową.
141. Podest pod stół prezydialny
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową.
142. W pomieszczeniu OC-II Archiwum, SG-11.1.5 SALA ODPRAW 49 os, SG-11.1.7 MAG.SPRZ.KONTR.GR. występują kserokopiarki. Czy należy je wycenić zgodnie z kartą katalogową ze strony 71 ?
Odpowiedź: TAK
143. W pomieszczeniu SG-1.1.7 SKŁADNICA AKT występuje kserokopiarka bez pamięci elektronicznej. Czy należy ją wycenić zgodnie z kartą katalogową ze strony 71 ?
Odpowiedź: TAK
144. W pomieszczeniu SG-1.1.11 KANC. KOMENDANTA oraz w pomieszczeniu SG-1.1.12 KANC.ZAST.KOMEND występują biurka gabinetowe z dostawką, zintegrowane z kontenerem BGSUMM. Czy to nie powinny być biurka BGO zgodnie z kartą katalogową ze strony 24?
Odpowiedź: Należy wycenić biurko zgodnie z kartą katalogową str. 25
145. Barierka odgraniczająca petentów - prosimy o dostanie projektu z zestawieniem materiałowym barierki
Odpowiedź: Barierka wys. 110 cm wykonana z płyty wiórowej melaminowanej 18 mm, przymocowanej do podłoża na profilach stalowych 40x40x3mm malowanych proszkowo. Na górze barierki znajduje się blat gr. 25mm i szerokości 35 cm wykonany z płyty melaminowanej. Barierka posiada uchylne drzwiczki. Długość zgodnie z projektem.

Budynek kontroli specjalnej PL

1. Boroskop z obrotową sondą
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 252
2. Ciśnieniomierz do kół samochodowych do 15 barów
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową.
3. Dalmierz laserowy
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 233
4. Drabina do przeglądania dachów autobusów (DMP-3250)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 242
5. Drabina metalowa
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 187
6. Elektryczna sprężarka powietrza
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 146

7. Endoskop
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 109
8. Endoskop giętki
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 167
9. Fax
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 192
10. Fibroskop (sztywna końcówka)
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową.
11. Imadło ślusarskie 150mm
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 123
12. Kamera na podczerwień
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 107
13. Komplet lusterek inspekcyjnych na teleskopie (LIT)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 235
14. Komputery
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 268, 269
15. Lampka biurowa (LB)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 128
16. Latarki STREAMLIGHT (z ładowarką)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 53
17. Lustro do inspekcji podwozi samochodowych (LU INSP)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 236
18. Łomiki
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 196
19. Narkotest walizkowy
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 250
20. Podnośnik hydrauliczny do autobusów
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 140 – udźwig max do 10 t
21. Podnośnik hydrauliczny do samochodów osobowych
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 140
22. Przenośny wykrywacz metali
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 179
23. Radiotelefony nasobne
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 237

24. stacja bazowa kpl.
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 238
25. Szafka na pieczęcie urzędowe (Datowniki), 15-segmentowa
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 265
26. Szafka kąтова
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 260
27. Telefony (oddzielne numery) – 2 przenośne
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową.
- 28 Waga analityczna - dokładność odczytu 0.1 mg
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 219
- 29 Waga dziesiętna (zakres do 150 kg)
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 258
- 30 Walizka narzędziowa z wyposażeniem
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 154
- 31 Wentylator biurowy
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 220
- 32 Wiertarka ręczna
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 155
- 33 Wiertarko - wkrętarka akumulatorowa
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 159
- 34 Wkrętarka akumulatorowa
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 159
- 35 Wkrętarka z latarką w komplecie min. 45Nm
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 253
- 36 Wyważarka kół samochodów osobowych
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 160
- 37 Zlew jednokomorowy z ociekaczem
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 151
- 38 Prosimy o przysłanie rysunków blatów podawczych występujących w pomieszczeniach 0.3a, 0.3b
Odpowiedź: Blaty o wymiarach 35x230 cm, wykonane z płyty wiórowej gr. 25 mm, melaminowanej i wykończonych taśmą PCV gr. 2mm. Błat z jednej strony przymocowany na stałe do ściany a z drugiej strony wsparty na 3 nogach kolumnowych o średnicy 60 mm i wysokości 85 cm. Miejsce zamocowania wg dokumentacji projektowej.

39 W pomieszczeniach 0.10 Kontrola samochodów osobowych, 0.14 Kontrola autobusów występują urządzenia do kontroli rentgenowskiej typu Heimami. Czy to są urządzenia zgodnie z kartą katalogową ze str. 67?

Odpowiedź: TAK

40 W pomieszczeniu 0.14 Kontrola autobusów występuje demontażownica kół autobusów. Czy należy ją wycenić zgodnie z karta katalogową ze str. 59?

Odpowiedź: TAK

41 W pomieszczeniu 1.1 Magazyn sprz. kontr, gr. występują kserokopiarki i skaner komputerowy: Czy należy je wycenić zgodnie z kartą katalogową ze str. 71 i 72?

Odpowiedź: kserokopiarka wg karty katalogowej str. 254, skaner wg karty katalogowej str. 232

Budynek kontroli specjalnej UA

1. Boroskop z obrotową sondą

Odpowiedź: jak w BKS PL

2. Ciśnieniomierz do kół samochodowych do 15 barów

Odpowiedź: jak w BKS PL

3. Dalmierz laserowy

Odpowiedź: jak w BKS PL

4. Drabina do przeglądania dachów autobusów

Odpowiedź: jak w BKS PL

5. Elektryczna sprężarka powietrza

Odpowiedź: jak w BKS PL

6. Endoskop

Odpowiedź: jak w BKS PL

7. Endoskop giętki

Odpowiedź: jak w BKS PL

8. Fax

Odpowiedź: jak w BKS PL

9. Fibroskop (sztywna końcówka)

Odpowiedź: jak w BKS PL

10. Imadło ślusarskie 150mm

Odpowiedź: jak w BKS PL

11. Kamera na podczerwień

Odpowiedź: jak w BKS PL

12. Komplet lusterek inspekcyjnych na teleskopie

Odpowiedź: jak w BKS PL

13. Komputery

Odpowiedź: jak w BKS PL

14. Lampka biurowa (LB)

Odpowiedź: jak w BKS PL

15. Latarki STREAMLIGHT (z ładowarką)

Odpowiedź: jak w BKS PL

16. Lustro do inspekcji podwozi samochodowych (LU INSP)

Odpowiedź: jak w BKS PL

17. Narkotest walizkowy

Odpowiedź: jak w BKS PL

18. Podnośnik hydrauliczny do autobusów

Odpowiedź: jak w BKS PL

19. Podnośnik hydrauliczny do samochodów osobowych

Odpowiedź: jak w BKS PL

20. Przenośny wykrywacz metali

Odpowiedź: jak w BKS PL

21. Radiotelefony nasobne

Odpowiedź: jak w BKS PL

22. Stacja bazowa kpi,

Odpowiedź: jak w BKS PL

23. Szafka na pieczęcie urzędowe (Datowniki), -15. Segmentowa

Odpowiedź: jak w BKS PL

24. Szlifierka kątowna

Odpowiedź: jak w BKS PL

25. Telefony (oddzielne numery) - 2 przenośne

Odpowiedź: jak w BKS PL

26. Waga analityczna - dokładność odczytu 0.1 mg

Odpowiedź: jak w BKS PL

27. Waga dziesiętna (zakres do 150 kg)

Odpowiedź: jak w BKS PL

28. Walizka narzędziowa z wyposażeniem

Odpowiedź: jak w BKS PL

29. Wentylator biurowy
Odpowiedź: jak w BKS PL

30. Wiertarka ręczna
Odpowiedź: jak w BKS PL

31. Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa.
Odpowiedź: jak w BKS PL

32. Wkrętaka z latarką w komplecie min, 45Nm
Odpowiedź: jak w BKS PL

33. Wkrętarka akumulatorowa
Odpowiedź: jak w BKS PL

34. Zlew jednokomorowy z ociekaczem
Odpowiedź: jak w BKS PL

35. Prosimy o przysłanie rysunków blatów podawczych występujących w pomieszczeniach 0.3a, 0.3b
Odpowiedź: jak w BKS PL

36. W pomieszczeniach 0.10 Kontrola samochodów osobowych, 0.14 Kontrola autobusów występują urządzenia do kontroli rentgenowskiej typu Heimann. Czy to są urządzenia zgodnie z kartą katalogową ze str. 67?
Odpowiedź: jak w BKS PL

37. W pomieszczeniu 0.14 Kontrola autobusów występuje demontażownica kół autobusów. Czy należy ją wycenić zgodnie z karta katalogową ze str. 59?
Odpowiedź: jak w BKS PL

38. W pomieszczeniu 1.1. Magazyn sprz. kontr. gr. występują kserokopiarki i skaner komputerowy. Czy należy je wycenić zgodnie z kartą katalogową ze str. 71 i 72?
Odpowiedź: jak w BKS PL

Kojce dla psów

1. Zestaw szczotek do utrzymania czystości
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 225

2. Pojemnik na odpady biologiczne (jezdny) 1201
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 203

3. Zbierak do odchodów
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 223

4. Myjka ciśnieniowa z wężem 30 m typu karcher
Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 70

Odprawa autobusów

1. Prosimy o przysłanie rysunków oraz opisów lad podawczych 280x60, 180x60, 160x170x60, 270x150x60

Odpowiedź: Lada podawcza składa się z blatu laminowanego gr. 25 mm posadowionego na metalowych nogach kolumnowych o średnicy 60 cm i wysokości 73 cm. Nogi zaopatrzone w regulatory poziomowania. Zgodnie z dokumentacją projektową.

2. Prosimy o przesłanie rysunków oraz opisu blatu śniadaniowego na stelażu metalowym 420x60

Odpowiedź: Opis jw. Dodatkowo w blacie należy wyciąć utwór na umywalkę wpuszczaną. Zgodnie z dokumentacją projektową.

3. Czy urządzenie do kontroli rentgenowskiej typu Heimann należy wycenić zgodnie z kartą katalogową ze str. 67?

Odpowiedź: TAK

Posterunki kontroli indywidualnej

1. Wieszak naścienny (WS2)

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 158

2. Prosimy o przysłanie rysunków oraz opisu lady podawczej 100x60 (BE)

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 2 – wymiar blatu 100x60 cm

3. Wentylator biurowy

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 220

4. Lampka biurowa (LB)

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 128

PB TAX FREE

1. Lampka biurowa (LB)

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 128

2. Prosimy o przesłanie rysunków oraz opisu lady podawczej występującej w POM. 0.5 Tax free

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 259

3. Prosimy o podanie z jakiego materiału (tkanina, PCV, paski aluminiowe) i w jakim kolorze oraz na jaką wysokość powinny być wykonane werfikale w pomieszczeniach poszczególnych obiektów.

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 255

4. Prosimy przesłanie specyfikacji jakie szafki i o jakich wymiarach należy wycenić przy różnych długościach zabudów kuchennych. Podanie w metrach bieżących nie precyzuje z jakich elementów składają się zabudowy kuchenne.

Odpowiedź: Należy przewidzieć zestawy szafek o szerokości 80 cm. W każdej zabudowie kuchennej należy przewidzieć szafkę stojącą z szufladami o szerokości 40 cm. Zgodnie z dokumentacją projektową.

5. Prosimy o wyjaśnienie, co to jest żmijka elektryczna węzłem?

Odpowiedź: wg karty katalogowej str. 162

6. Czy w ofercie należy ująć opłatę administracyjną za wycinkę drzew i krzewów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową oraz udzielonymi już odpowiedziami.

7. W części dotyczącej wyposażenia są opisane wymagania dla zakupu projektora multimedialnego, projektor spełniający te wymogi występuje też w części dotyczącej technologii sali konferencyjnej, Czy konieczny jest zakup obu projektorów czy wystarczy tylko jeden?

Odpowiedź: Należy przewidzieć jeden projektor.

8. Prosimy o przesłanie opisu technicznego Zadaszeń

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Ze względu na specyfikę opisy umieszczono na rysunkach.

9. Prosimy o przesłanie Specyfikacji Zadaszeń

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową oraz udzielonymi odpowiedziami. Zamawiający załącza poprawioną wersję SWiORB.

10. Prosimy o przesłanie opisu technicznego wieży radiowej

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Ze względu na specyfikę opisy umieszczono na rysunkach.

11. Prosimy o przesłanie Specyfikacji Wieży

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową oraz udzielonymi odpowiedziami.

12. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w przedmiarach:

- przedmiar Odprawa Samochodów Ciężarowych - Zadaszenie poz.8 jest: 69,7m³, z projektu wynika 37,06 m³

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z przedmiarem.

- przedmiar Odprawa Samochodów Ciężarowych - Zadaszenie poz.9 jest: 6,97 t, z zestawienia stali zbrojeniowej wynika - 1,60 t

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z przedmiarem.

- przedmiar Odprawa Samochodów Ciężarowych - Zadaszenie brak odwodnienia zadaszenia (wpusty + rury spustowe)

Odpowiedź: Przyjąć zgodnie z projektem.

- przedmiar Budynek Taxfree - brak odwodnienia zadaszenia (wpusty + rury spustowe)

Odpowiedź: Przyjąć zgodnie z projektem.

- przedmiar Budynek Taxfree - poz, 9 jest: 61,44 m³, z projektu wynika - 44,93 m³

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z przedmiarem.

- przedmiar Budynek Taxfree -poz, 40 do 46 jest: 652,12 m², z projektu wynika - 711,1 m²

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z przedmiarem.

- przedmiar Budynek Odpraw Autobusów - poz. 10 jest: - 547,2 m3, z projektu wynika -514,66 m

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z przedmiarem.

- przedmiar Budynek Odpraw Autobusów - poz. 41-47 jest: 3703,52 m2, z projektu wynika -3483,48 m2

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z przedmiarem.

- przedmiar Budynek Odpraw Autobusów - brak odwodnienie zadaszania (wpusty + rury spustowe)

Odpowiedź: Przyjąć zgodnie z projektem.

13. Prosimy o wyjaśnienie, czym wypełniony jest świetlik S2 w zadaszaniach.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową oraz udzielonymi odpowiedziami.

14. Świetlik S1 wypełniony jest szkłem bezpiecznym, czy można zastosować wypełnienie poliwęglanem? - dotyczy zadaszeń

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i dokumentacją przetargową. Nie. Ponadto konstrukcja pozwala na integrację z systemami niskoprądowymi.

15. Zgodnie z nowym Załącznikiem B do SIWZ należy wyodrębnić ceny za Zadaszenia Budynku TaxFree oraz Zadaszenia nad pasami odpraw nr 1 i nr 2. Czy można te pozycje ująć w cenie odpowiednio Budynku TaxFree poz. 1,9 i Budynku Odpraw Autobusów poz. 1.5? Zadaszenia te są ujęte w przedmiarach tych budynków.

Odpowiedź: Nie. Wycenić zgodnie z załącznikiem B



Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Wiesław Rygiel
Doradca Wojewody Podkarpackiego