


F	Marcin Łobos	
E	Andrzej Łodziński	
D	Łukasz Kłósek	
Nr arkusza		1 / 2



Oznaczenie	Q1	Q1	Q2						
numer obwodu	TK/20	TK/21	TK/22						
rodzaj odbioru	centralka przewietrzania	szafa AKPiA	gn. 24V 2 szt.						
Pi [kW]; kj;	0,2	15	0,05						
Ps [kW];									
kj; Is[A]									
Typ przewodu	YDY(żo)3x1,5mm^2	YDY(żo)5x6mm^2	YDY2x2,5mm^2						

inwestor: WOJEWODA PODKARPACKI RZESZÓW, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów	Inwestycja: D.P.G. w Budomierzu  BA	Nr projektu: E-129	Schemat tablicy TK- tablica kotłowni	C	opracował	F	Marcin Łobos
		Nr rysunku: ES-06		B	opracował	E	Andrzej Łodziński
			Projektant: mgr inż. Damian Futera E-12/00	A	opracował	D	Łukasz Kłósek
			Sprawdził: inż. Edward Wilk 224/69	DATA	07/11/2008	Nr arkusza	2 / 2