



**WOJEWODA PODKARPACKI**

ul. Grunwaldzka 15  
35-959 Rzeszów  
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2008-11-17

I. I. 7221-5/8/08

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę drogowego przejścia granicznego w Budomierzu.”**


Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone pytania.

1. dot. wykonania elementów elewacji z betonu tzw. „architektonicznego”  
Z uwagi na brak polskiej normy dot. betonów architektonicznych oraz brak w specyfikacji technicznej szczegółowego opisu parametrów, jakim mają odpowiadać elementy wykonane jako beton architektoniczny, prosimy o jego uzupełnienie poprzez określenie, co najmniej:
  - ścisłej recepty na beton z uwzględnieniem jego drugiej cechy czyli wytrzymałości i wpływu
  - zastosowanych plastyfikatorów na trwałość stali zbrojeniowej,
  - systemów szalunkowe i sposobu ich użycia,
  - średnic siatek przeciwskurczowych i ich otulin i sposobów wiązania,
  - wielkości pól betonowanych w jednym cyklu,
  - warunków płaskości powierzchni betonowej (np odchyłka 1 mm w polu 1m<sup>2</sup>)
  - ilości pęcherzy i raków do wykonanej powierzchni elementu monolitycznego
  - sposobu wibrowania betonu w celu zmniejszenia ilości raków,
  - sposób wykonania przerw roboczych i dylatacyjnych
  - stopnia różnicy sąsiadujących odcieni pól betonowych

Przywołana w specyfikacji próbka 50x50 cm, która miałaby stanowić wzorzec, nie gwarantuje docelowo wykonania uzgodnionej faktury betonu architektonicznego na dużej powierzchni, bez koniecznych uzgodnień jak wyżej.

Odpowiedź: Faktura betonu ma być gładka. W pozycji nr.20 przedmiaru robót budowlanych BG zmienić ostatni fragment opisu „beton B25” na beton B25 architektoniczny.”

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

  
Wiesław Rygiel  
Doradca Wojewody Podkarpackiego