



**WOJEWODA PODKARPACKI**

ul. Grunwaldzka 15  
35-959 Rzeszów  
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2008-11-17

I. I. 7221-5/8/08

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę drogowego przejścia granicznego w Budomierzu.”**

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone pytania.

Dot.: przetargu nieograniczonego na Budowę Drogowego Przejścia Granicznego w Budomierzu

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na Budowę Drogowego Przejścia Granicznego w Budomierzu zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia dot. siwz:

1. W fasadach aluminiowych szklonych strukturalnie są zaprojektowane okna rozwierno-uchylne, Takie rozwiązanie powoduje powstanie widocznego profilu na zewnątrz. Czy w tym przypadku można zastosować okna uchylne na zewnątrz co pozwoli zachować jednolity wygląd fasady

Odpowiedź: Tak.

2. Prosimy określić czy droga dojazdowa ujęta W przedmiarze robót drogowych w poz, 46-57 służy tylko jako droga transportowa na czas budowy?

Odpowiedź: Nie.Droga dojazdowa nie służy wyłącznie jako dojazd do placu budowy w czasie jej realizacji. Zamawiający ma stosowne uzgodnienia z władzami lokalnymi i drogę tą należy wykonać ściśle wg technologii opisanej w dokumentacji technicznej. Ilości robót określa przedmiar.

**Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

Wiesław Rygiel  
Doradca Wojewody Podkarpackiego