

ZESTAWIENIE KRATEK - UKŁAD OD STRONY UL. GRUNWALDZKIEJ

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Ilość powietrza wentylacyjnego [m³/h]	współczynnik korekcyjny powierzchni kratki	Wysokość kratki [m]	Szerokość kratki [m]
023.	Magazyn	187	0,63	0,15	0,20
024.	Magazyn	186	0,63	0,15	0,20
025.	Magazyn	187	0,63	0,15	0,20
026.	Magazyn	184	0,63	0,15	0,20
	SUMA	744			

W każdym pomieszczeniu zamontować po dwie kratki kontaktowe (w ścianie pomiędzy pomieszczeniem i korytarzem) o wymiarach 0,20 x 0,15m.

Pole czynne powierzchni kratki - 0,018m²