

## ZESTAWIENIE KRATEK - UKŁAD NAWIEWNY OD STRONY PARKINGU

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	ilość powietrza nawiewanego [m <sup>3</sup> /h]	Zapotrzebowanie mocy do wentylacji [kW]	współczynnik korekcyjny powierzchni kratki	Wysokość kratki [m]	Szerokość kratki [m]	Oznaczenie kratki
001.	Magazyn	160,00	1,96	0,63	0,15	0,2	K13
006.	Węzeł c.o.	222,00	2,72	0,63	0,15	0,3	K14
007.	Magazyn	85,00	1,04	0,63	0,1	0,2	K12
008.	Magazyn	51,25	0,63	0,63	0,1	0,2	K11
009.	Magazyn	70,00	0,86	0,63	0,1	0,2	K8
010.	Magazyn	55,50	0,68	0,63	0,1	0,2	K7
011.	Magazyn	50,80	0,62	0,63	0,1	0,2	K6
012.	Magazyn	108,20	1,32	0,63	0,1	0,2	K5
013.	Magazyn	112,60	1,38	0,63	0,1	0,3	K10
022.	Archiwum	195,50	2,39	0,63	0,15	0,3	K9
030.	Hydrofornia	192,20	2,35	0,63	0,15	0,3	K4
031.	Pomocnicze	53,00	0,65	0,63	0,1	0,2	K3
033.	Pomocnicze	52,80	0,65	0,63	0,1	0,2	K2
034.	Pomocnicze	59,75	0,73	0,63	0,1	0,2	K1
	SUMA	1468,60	17,98				

ZESTAWIENIE KRATEK - UKŁAD WYWIEWNY OD STRONY PARKINGU

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	ilość powietrza wywiewanego [m3/h]	współczynnik korekcyjny powierzchni kratki	Wysokość kratki [m]	szerokość kratki [m]	Oznaczenie kratki
001.	Magazyn	152,00	0,63	0,15	0,2	K13
006.	Węzeł c.o.	210,90	0,63	0,15	0,3	K14
007.	Magazyn	80,75	0,63	0,1	0,2	K12
008.	Magazyn	48,69	0,63	0,1	0,2	K11
009.	Magazyn	66,50	0,63	0,1	0,2	K8
010.	Magazyn	52,73	0,63	0,1	0,2	K7
011.	Magazyn	48,26	0,63	0,1	0,2	K6
012.	Magazyn	102,79	0,63	0,1	0,2	K5
013.	Magazyn	106,97	0,63	0,1	0,2	K10
022.	Archiwum	185,73	0,63	0,15	0,3	K9
030.	hydrofornia	182,59	0,63	0,15	0,2	K4
031.	Pomocnicze	50,35	0,63	0,1	0,2	K3
033.	Pomocnicze	50,16	0,63	0,1	0,2	K2
034.	Pomocnicze	56,76	0,63	0,1	0,2	K1
	SUMA	1395,17				